

クリーンパーク折居 維持管理記録簿

令和 4年 1月

測定項目	1号炉				2号炉			
	炉出口温度 (炉内温度)	ろ過式集じん器入口温度 (節炭器出口排ガス温度)	CO濃度(煙突)	排ガス冷却設備ばい塵除去 (スートブロワ)	炉出口温度 (炉内温度)	ろ過式集じん器入口温度 (節炭器出口排ガス温度)	CO濃度(煙突)	排ガス冷却設備ばい塵除去 (スートブロワ)
	管理値	200℃以下	30ppm以下		800℃以上	200℃以下	30ppm以下	
	単位	℃	℃	ppm	℃	℃	ppm	
1	978	172	7	○	967	169	6	○
2	972	171	6	○	960	170	6	○
3	976	171	9	○	964	169	11	○
4	978	171	11	○	963	169	10	○
5	980	172	8	○	963	171	6	○
6	973	172	7	○	954	170	9	○
7	969	174	4	○	947	173	7	○
8	973	173	5	○	961	171	7	○
9	977	174	7	○	963	171	6	○
10	978	175	8	○	961	171	6	○
11	972	174	6	○	956	172	7	○
12	973	172	6	○	959	171	10	○
13	973	175	7	○	958	172	9	○
14	968	174	7	○	954	172	9	○
15	970	175	7	○	959	173	9	○
16	980	175	8	○				
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26	961	174	9	○				
27	961	172	6	○	952	179	5	○
28	959	170	6	○	955	172	5	○
29	958	170	5	○	954	169	6	○
30	956	170	7	○	952	168	7	○
31	960	174	4	○	954	171	5	○
月平均	970	173	7	—	958	171	7	—

※ 一酸化炭素濃度は、4時間平均値で管理しています。