

クリーンパーク折居 維持管理記録簿

令和 3年 2月

測定項目	1号炉				2号炉				
	炉出口温度	ろ過式集じん器入口温度	CO濃度(煙突)	排ガス冷却設備ばい塵除去 (スートブロワ)	炉出口温度	ろ過式集じん器入口温度	CO濃度(煙突)	排ガス冷却設備ばい塵除去 (スートブロワ)	
	管理値	800℃以上	200℃以下		30ppm以下	800℃以上	200℃以下		30ppm以下
	単位	℃	℃		ppm	℃	℃		ppm
1	949	169	3		○	935	168		7
2	952	171	4	○	938	170	9	○	
3	955	171	4	○	940	169	7	○	
4	952	170	4	○	936	167	9	○	
5	959	170	4	○	940	168	8	○	
6	955	169	7	○	937	168	8	○	
7	958	168	4	○	942	167	7	○	
8	958	170	4	○	944	167	6	○	
9	956	170	7	○					
10	961	172	4	○					
11	964	171	4	○					
12	970	172	3	○					
13	966	172	3	○					
14	965	172	4	○					
15	967	168	3	○					
16									
17	966	171	11	○					
18	962	169	4	○					
19	960	170	2	○					
20	974	172	3	○					
21	972	172	4	○					
22	971	171	4	○	943	172	6	○	
23	967	171	3	○	943	167	6	○	
24	972	172	6	○	939	166	7	○	
25					942	166	7	○	
26	963	174	3	○	953	168	7	○	
27	962	170	3	○	941	168	9	○	
28	957	169	4	○	943	167	7	○	
月平均	962	171	4	—	941	168	7	—	

※ 一酸化炭素濃度は、4時間平均値で管理しています。