

クリーンパーク折居 維持管理記録簿

令和 2年 10月

| 測定項目 | 1号炉 | | | | 2号炉 | | | |
|------|-------|-------------|----------|----------------------|--------|-------------|----------|----------------------|
| | 炉出口温度 | ろ過式集じん器入口温度 | CO濃度（煙突） | 排ガス冷却設備ばい塵除去（スートブロワ） | 炉出口温度 | ろ過式集じん器入口温度 | CO濃度（煙突） | 排ガス冷却設備ばい塵除去（スートブロワ） |
| | 管理値 | 200℃以下 | 30ppm以下 | | 800℃以上 | 200℃以下 | 30ppm以下 | |
| | 単位 | ℃ | ppm | | ℃ | ℃ | ppm | |
| 1 | 932 | 168 | 5 | ○ | 933 | 167 | 6 | ○ |
| 2 | 933 | 168 | 3 | ○ | 931 | 168 | 6 | ○ |
| 3 | 931 | 168 | 4 | ○ | 935 | 167 | 5 | ○ |
| 4 | 931 | 168 | 5 | ○ | 933 | 167 | 7 | ○ |
| 5 | 938 | 168 | 5 | ○ | 941 | 167 | 6 | ○ |
| 6 | 935 | 168 | 5 | ○ | 938 | 166 | 6 | ○ |
| 7 | 943 | 168 | 4 | ○ | 941 | 167 | 5 | ○ |
| 8 | 938 | 167 | 7 | ○ | 946 | 167 | 6 | ○ |
| 9 | 935 | 169 | 5 | ○ | 938 | 169 | 7 | ○ |
| 10 | 927 | 168 | 4 | ○ | 934 | 167 | 6 | ○ |
| 11 | 938 | 167 | 6 | ○ | 936 | 166 | 7 | ○ |
| 12 | 926 | 168 | 5 | ○ | 933 | 167 | 5 | ○ |
| 13 | 935 | 170 | 3 | ○ | 939 | 169 | 6 | ○ |
| 14 | 941 | 169 | 4 | ○ | 946 | 168 | 6 | ○ |
| 15 | 948 | 168 | 4 | ○ | 947 | 167 | 7 | ○ |
| 16 | 946 | 168 | 4 | ○ | 949 | 167 | 7 | ○ |
| 17 | 946 | 168 | 6 | ○ | 944 | 167 | 6 | ○ |
| 18 | 951 | 168 | 5 | ○ | 946 | 167 | 6 | ○ |
| 19 | 950 | 169 | 5 | ○ | 948 | 167 | 5 | ○ |
| 20 | 933 | 170 | 7 | ○ | 935 | 169 | 7 | ○ |
| 21 | 941 | 170 | 5 | ○ | 945 | 169 | 4 | ○ |
| 22 | 948 | 170 | 5 | ○ | | | | |
| 23 | 946 | 170 | 5 | ○ | | | | |
| 24 | 944 | 171 | 5 | ○ | | | | |
| 25 | 944 | 170 | 4 | ○ | | | | |
| 26 | 944 | 170 | 6 | ○ | | | | |
| 27 | 944 | 171 | 7 | ○ | | | | |
| 28 | 949 | 170 | 6 | ○ | | | | |
| 29 | 958 | 169 | 6 | ○ | | | | |
| 30 | 954 | 171 | 8 | ○ | | | | |
| 31 | 953 | 171 | 9 | ○ | | | | |
| 月平均 | 941 | 169 | 5 | — | 940 | 167 | 6 | — |

※ 一酸化炭素濃度は、4時間平均値で管理しています。