

# クリーンパーク折居 維持管理記録簿

令和 2年      11月

測定項目	1号炉				2号炉				
	炉出口温度	ろ過式集じん器入口温度	CO濃度(煙突)	排ガス冷却設備ばい塵除去 (スートブロワ)	炉出口温度	ろ過式集じん器入口温度	CO濃度(煙突)	排ガス冷却設備ばい塵除去 (スートブロワ)	
	管理値	800℃以上	200℃以下		30ppm以下	800℃以上	200℃以下		30ppm以下
	単位	℃	℃		ppm	℃	℃		ppm
1	955	171	7		○				
2	943	171	10	○					
3	955	171	7	○					
4	956	172	7	○					
5	962	170	9	○					
6									
7									
8									
9									
10									
11					928	160	17	○	
12					933	159	15	○	
13					933	160	13	○	
14					943	160	10	○	
15					952	161	7	○	
16					952	161	12	○	
17					947	162	7	○	
18					952	162	7	○	
19					954	162	6	○	
20	928	166	8		947	162	8	○	
21	930	163	7	○	944	163	8	○	
22	928	162	9	○	946	163	8	○	
23	932	164	8	○	941	163	8	○	
24	932	164	8	○	938	164	10	○	
25	934	163	6	○	939	164	11	○	
26	936	163	9	○	938	162	8	○	
27	928	164	5	○	923	164	8	○	
28	938	165	5	○	935	163	5	○	
29	936	165	7	○	937	164	6	○	
30	936	165	5	○	932	164	7	○	
月平均	939	166	7	—	941	162	9	—	

※ 一酸化炭素濃度は、4時間平均値で管理しています。