

クリーンパーク折居 維持管理記録簿

令和 2年 12月

測定項目	1号炉				2号炉			
	炉出口温度	ろ過式集じん器入口温度	CO濃度（煙突）	排ガス冷却設備ばい塵除去（ストロプロワ）	炉出口温度	ろ過式集じん器入口温度	CO濃度（煙突）	排ガス冷却設備ばい塵除去（ストロプロワ）
	管理値	800℃以上	200℃以下	30ppm以下	800℃以上	200℃以下	30ppm以下	
	単位	℃	℃	ppm	℃	℃	ppm	
1	929	165	5	○	927	165	9	○
2	934	163	4	○	928	161	10	○
3	939	162	5	○	935	161	9	○
4	938	164	4	○	928	162	10	○
5	925	164	3	○	925	163	8	○
6	929	164	3	○	925	162	8	○
7	930	162	7	○	923	160	7	○
8	925	163	8	○	927	163	13	○
9	936	164	6	○	932	162	9	○
10	940	164	7	○	936	161	13	○
11	934	164	5	○	930	162	15	○
12	943	165	6	○	938	163	15	○
13	943	165	6	○	936	163	11	○
14	943	165	6	○	940	162	11	○
15	930	165	5	○	933	165	13	○
16	942	164	5	○	942	163	9	○
17	939	163	5	○	941	162	8	○
18	945	167	5	○	927	163	11	○
19	950	169	4	○				
20	946	168	5	○	954	170	5	○
21	935	165	7	○	935	163	10	○
22	931	165	6	○	940	163	10	○
23	936	164	6	○	941	163	7	○
24	932	165	6	○	941	163	6	○
25	932	165	4	○	940	165	7	○
26					945	166	9	○
27	954	172	8	○	946	165	6	○
28	946	167	10	○	938	164	9	○
29	960	167	9	○	958	164	5	○
30	952	166	7	○	950	165	9	○
31	959	166	7	○	958	164	6	○
月平均	939	165	6	—	937	163	9	—

※ 一酸化炭素濃度は、4時間平均値で管理しています。