クリーン２１長谷山　　維持管理記録簿

平成28年５月　　（ 1号炉 ）

測定項目	管理値	単位	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	
炉出口温度	850℃以上	℃																	
集じん器入口温度（減温塔出口）	200℃以下	℃																	
CO濃度	30ppm以下	ppm																	
排ガス冷却設備ばい塵除去(スートブロワ)																			

測定項目	管理値	単位	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		月平均
			火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火		
炉出口温度	850℃以上	℃								963	969	970	969	962	964	970	969		967
集じん器入口温度（減温塔出口）	200℃以下	℃								161	161	161	161	161	161	161	161		161
CO濃度	30ppm以下	ppm								4	1	1	2	0	4	7	5		3
排ガス冷却設備ばい塵除去(スートブロワ)										○	○	○	○	○	○	○	○		

クリーン２１長谷山　　維持管理記録簿

平成28年５月　　（ 2号炉 ）

測定項目	管理値	単位	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	
炉出口温度	850℃以上	℃	964	964	961	966	963	962	967	968	961	954	958	961	963	963	969	961	
集じん器入口温度（減温塔出口）	200℃以下	℃	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161	
CO濃度	30ppm以下	ppm	8	8	9	10	9	9	8	8	9	10	9	8	9	8	8	6	
排ガス冷却設備ばい塵除去(スートブロワ)			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	

測定項目	管理値	単位	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		月平均
			火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火		
炉出口温度	850℃以上	℃	959	961	962	963	961	965	958	958	959	955	960	958	957	953	959		961
集じん器入口温度（減温塔出口）	200℃以下	℃	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161		161
CO濃度	30ppm以下	ppm	0	1	0	1	1	1	1	1	2	0	2	0	2	5	3		5
排ガス冷却設備ばい塵除去(スートブロワ)			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		