

クリーン21長谷山 維持管理記録簿

平成28年8月

(2号炉)

測定項目	管理値	単位	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	
炉出口温度	850℃以上	℃																	
集じん器入口温度 (減温塔出口)	200℃以下	℃																	
C O 濃度	30ppm以下	ppm																	
排ガス冷却設備ばい塵除去(スートブロウ)																			

測定項目	管理値	単位	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		月平均
			水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水		
炉出口温度	850℃以上	℃													946	957	968		957
集じん器入口温度 (減温塔出口)	200℃以下	℃													161	161	161		161
C O 濃度	30ppm以下	ppm													7	5	3		5
排ガス冷却設備ばい塵除去(スートブロウ)															○	○	○		