

平成29年度クリーン21長谷山 排ガス測定結果一覧表

1号炉

採取日	検査結果日	ばいじん濃度	硫黄酸化物			窒素酸化物濃度	塩化水素濃度	
		12%酸素換算	濃度	排出量	K値	12%酸素換算	12%酸素換算	
		g/m <sup>3</sup> N	volppm	m <sup>3</sup> N/h		volppm	mg/m <sup>3</sup> N	volppm
平成29年 6月15日	6月29日	0.002	1.0	0.024	0.004	18	1.7	1.0
平成29年 7月10日	7月24日	0.001	0.6	0.014	0.003	15	0.4	0.2
平成29年 9月8日	9月22日	0.001	1.3	0.029	0.006	11	4.4	2.7
平成29年 11月27日	12月11日	0.002	<0.4	<0.0088	<0.002	24	1.9	1.2
平成30年 1月17日	1月31日	0.003	0.7	0.018	0.003	24	5.5	3.4
平成30年 3月13日	3月27日	<0.001	1.5	0.041	0.007	22	5.1	3.1
平均		0.002	0.9	0.0225	0.004	19	3.2	1.9
規制値		≦0.04		≦2.479	≦2.34	≦250	≦700	≦430
管理値		≦0.01	≦25			≦30	≦40	≦24.5

2号炉

採取日	検査結果日	ばいじん濃度	硫黄酸化物			窒素酸化物濃度	塩化水素濃度	
		12%酸素換算	濃度	排出量	K値	12%酸素換算	12%酸素換算	
		g/m <sup>3</sup> N	volppm	m <sup>3</sup> N/h		volppm	mg/m <sup>3</sup> N	volppm
平成29年 4月20日	5月2日	<0.001	2.1	0.053	0.010	24	4.9	3.0
平成29年 6月15日	6月29日	<0.001	0.5	0.013	0.002	22	1.4	0.8
平成29年 8月25日	9月8日	<0.001	0.7	0.014	0.003	14	10	6.3
平成29年 10月12日	10月26日	<0.001	0.9	0.024	0.004	14	1.6	1.0
平成29年 12月12日	12月22日	<0.001	2.0	0.054	0.010	15	2.4	1.5
平成30年 2月21日	3月7日	<0.001	1.7	0.041	0.007	17	8.8	5.4
平均		0.001	1.3	0.033	0.006	18	4.9	3.0
規制値		≦0.04		≦2.479	≦2.34	≦250	≦700	≦430
管理値		≦0.01	≦25			≦30	≦40	≦24.5