



クリーン21長谷山 維持管理記録簿

平成29年3月

( 2号炉 )

測定項目	管理値	単位	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	
炉出口温度	850℃以上	℃	973	974	969	967	970	972	968	960	967	967	969	968	952	958	964	955	
集じん器入口温度 (減温塔出口)	200℃以下	℃	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161	
C O 濃 度	30ppm以下	ppm	2	3	4	5	4	5	4	4	1	1	1	1	3	4	4	4	
排ガス冷却設備ばい塵除去(スートブロウ)			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	

測定項目	管理値	単位	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		月平均
			金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金		
炉出口温度	850℃以上	℃															974		966
集じん器入口温度 (減温塔出口)	200℃以下	℃															161		161
C O 濃 度	30ppm以下	ppm															2		3
排ガス冷却設備ばい塵除去(スートブロウ)																	○		