



クリーン21長谷山 維持管理記録簿

平成29年4月

( 2号炉 )

測定項目	管理値	単位	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	
炉出口温度	850℃以上	℃	976	974	976	973										967	966	970	
集じん器入口温度 (減温塔出口)	200℃以下	℃	161	161	161	161										161	161	161	
C O 濃 度	30ppm以下	ppm	2	3	5	7										0	1	0	
排ガス冷却設備ばい塵除去(スートブロワ)			○	○	○	○										○	○	○	

測定項目	管理値	単位	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			月平均
			月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日			
炉出口温度	850℃以上	℃	964	964	972	969	968	970	972	966	967	968	968	963	965	970			969
集じん器入口温度 (減温塔出口)	200℃以下	℃	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161			161
C O 濃 度	30ppm以下	ppm	2	4	1	1	2	0	0	0	3	1	1	1	0	0			2
排ガス冷却設備ばい塵除去(スートブロワ)			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			