クリーン２１長谷山　　維持管理記録簿

平成29年７月　　（ 1号炉 ）

測定項目	管理値	単位	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	
炉出口温度	850℃以上	℃	970	966	969	967	971	969	976	976	970	962	969	971			978	974	
集じん器入口温度（減温塔出口）	200℃以下	℃	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	161	160			160	160	
CO濃度	30ppm以下	ppm	1	0	1	0	1	0	0	0	1	1	0	1			0	0	
排ガス冷却設備ばい塵除去(スートブロワ)			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	○	

測定項目	管理値	単位	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		月平均
			月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月		
炉出口温度	850℃以上	℃	964	965	959	975	973	967	977	983	973	977	971	967	975	986	974		972
集じん器入口温度（減温塔出口）	200℃以下	℃	161	160	161	160	161	161	160	160	161	160	161	161	160	160	161		160
CO濃度	30ppm以下	ppm	3	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0		0
排ガス冷却設備ばい塵除去(スートブロワ)			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		

クリーン２１長谷山　　維持管理記録簿

平成29年７月　　（ 2号炉 ）

測定項目	管理値	単位	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	
炉出口温度	850℃以上	℃	954	947	956	951	952	947	940	957	956	951	950	961	951	945	953	945	
集じん器入口温度（減温塔出口）	200℃以下	℃	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161	
CO濃度	30ppm以下	ppm	1	2	2	3	2	2	3	1	0	1	3	2	2	5	1	1	
排ガス冷却設備ばい塵除去(スートブロワ)			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	

測定項目	管理値	単位	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		月平均
			月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月		
炉出口温度	850℃以上	℃	946	936	948														950
集じん器入口温度（減温塔出口）	200℃以下	℃	161	161	161														161
CO濃度	30ppm以下	ppm	1	3	3														2
排ガス冷却設備ばい塵除去(スートブロワ)			○	○	○														