クリーン２１長谷山　　維持管理記録簿

平成29年10月　　（ 1号炉 ）

測定項目	管理値	単位	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	
炉出口温度	850℃以上	℃											971	980	966	974	962	971	
集じん器入口温度（減温塔出口）	200℃以下	℃											160	160	160	160	160	160	
CO濃度	30ppm以下	ppm											3	4	2	0	2	0	
排ガス冷却設備ばい塵除去(スートブロワ)													○	○	○	○	○	○	

測定項目	管理値	単位	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		月平均
			火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火		
炉出口温度	850℃以上	℃	965	967	961	965	975	973	959	964	959	952	948	955	946	945	962		963
集じん器入口温度（減温塔出口）	200℃以下	℃	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	161	160		160
CO濃度	30ppm以下	ppm	0	0	0	1	1	0	1	1	1	1	0	1	0	1	1		1
排ガス冷却設備ばい塵除去(スートブロワ)			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		

クリーン２１長谷山　　維持管理記録簿

平成29年10月　　（ 2号炉 ）

測定項目	管理値	単位	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	
炉出口温度	850℃以上	℃												967	958	967	957	963	
集じん器入口温度（減温塔出口）	200℃以下	℃												161	161	161	161	161	
CO濃度	30ppm以下	ppm												0	0	0	0	1	
排ガス冷却設備ばい塵除去(スートブロワ)														○	○	○	○	○	

測定項目	管理値	単位	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		月平均
			火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火		
炉出口温度	850℃以上	℃	960	962	958	956	962	957	952	952	946	939	938	946	949	936	949		954
集じん器入口温度（減温塔出口）	200℃以下	℃	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161	162	161		161
CO濃度	30ppm以下	ppm	1	0	0	1	1	0	2	2	1	1	2	1	2	1	2		1
排ガス冷却設備ばい塵除去(スートブロワ)			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		