

平成30年度 クリーン21長谷山 排ガス測定結果一覧表

1号炉 採取場所:1号炉煙突(一酸化炭素濃度は煙突入口部)

採取日	検査結果日	ばいじん濃度	硫酸酸化物			窒素酸化物濃度	塩化水素濃度		一酸化炭素濃度	全水銀濃度	粒子状水銀濃度	ガス状水銀濃度
		12%酸素換算	濃度	排出量	K値	12%酸素換算	12%酸素換算		12%酸素換算	12%酸素換算	12%酸素換算	12%酸素換算
		g/m <sup>3</sup> N	volppm	m <sup>3</sup> N/h		volppm	mg/m <sup>3</sup> N	volppm	volppm	μg/m <sup>3</sup> N	μg/m <sup>3</sup> N	μg/m <sup>3</sup> N
平成30年 5月25日	6月8日	<0.001	2.2	0.050	0.009	20	5.4	3.3	0	0.07	<0.0007	0.07
平成30年 7月30日	8月16日	<0.001	0.5	0.011	0.002	17	4.8	2.9	2	-	-	-
平成30年 9月12日	10月5日	<0.001	0.7	0.019	0.003	20	4.6	2.8	4	<0.07	<0.0007	<0.07
平成30年 11月26日	12月11日	<0.001	0.7	0.015	0.003	22	6.1	3.7	0	-	-	-
平成31年 1月15日	2月7日	<0.001	1.2	0.031	0.006	20	4.1	2.6	2	<0.08	<0.0008	<0.08
平成31年 3月15日	3月26日	<0.001	1.4	0.037	0.007	23	3.5	2.1	5	-	-	-
平均		0.001	1.1	0.027	0.005	20	4.8	2.9	2	0.07	0.0007	0.07
規制値		≤0.04		≤2.479	≤2.34	≤250	≤700	≤430		≤50		
管理値		≤0.01	≤25			≤30	≤40	≤24.5		≤50		

2号炉 採取場所:2号炉煙突(一酸化炭素濃度は煙突入口部)

採取日	検査結果日	ばいじん濃度	硫酸酸化物			窒素酸化物濃度	塩化水素濃度		一酸化炭素濃度	全水銀濃度	粒子状水銀濃度	ガス状水銀濃度
		12%酸素換算	濃度	排出量	K値	12%酸素換算	12%酸素換算		12%酸素換算	12%酸素換算	12%酸素換算	12%酸素換算
		g/m <sup>3</sup> N	volppm	m <sup>3</sup> N/h		volppm	mg/m <sup>3</sup> N	volppm	volppm	μg/m <sup>3</sup> N	μg/m <sup>3</sup> N	μg/m <sup>3</sup> N
平成30年 4月18日	5月14日	<0.001	0.3	0.0063	0.001	11	0.6	0.4	6	0.15	<0.0007	0.15
平成30年 6月8日	6月25日	<0.001	1.6	0.041	0.007	21	3.5	2.2	5	-	-	-
平成30年 8月29日	9月19日	<0.001	0.9	0.022	0.004	17	15	9.0	8	<0.07	<0.0007	<0.07
平成30年 10月19日	11月2日	<0.001	1.3	0.028	0.005	20	7.5	4.6	7	-	-	-
平成30年 12月10日	12月26日	<0.001	0.9	0.024	0.004	20	5.2	3.2	5	<0.07	<0.0007	<0.07
平成31年 2月18日	3月1日	<0.001	2.0	0.048	0.009	22	7.4	4.5	5	-	-	-
平均		0.001	1.2	0.0282	0.005	19	6.5	4.0	6	0.10	0.0007	0.10
規制値		≤0.04		≤2.479	≤2.34	≤250	≤700	≤430		≤50		
管理値		≤0.01	≤25			≤30	≤40	≤24.5		≤50		