

クリーン21長谷山 維持管理記録簿

平成30年3月

(1号炉)

測定項目	管理値	単位	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	
炉出口温度	850℃以上	℃	957	960	954	966	964	967	965	964	961	954	943	953	957	954			
集じん器入口温度 (減温塔出口)	200℃以下	℃	160	160	160	160	160	161	160	160	160	160	161	161	161	160			
C O 濃 度	30ppm以下	ppm	1	1	1	0	1	2	2	2	1	0	0	2	3	1			
排ガス冷却設備ばい塵除去(スートブロワ)			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			

測定項目	管理値	単位	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		月平均
			土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土		
炉出口温度	850℃以上	℃													964	965	965		960
集じん器入口温度 (減温塔出口)	200℃以下	℃													160	160	160		160
C O 濃 度	30ppm以下	ppm													3	2	1		1
排ガス冷却設備ばい塵除去(スートブロワ)															○	○	○		

