

クリーン21長谷山 維持管理記録簿

平成 30年 4月

測定項目	1号炉				2号炉			
	炉出口温度	集じん器入口温度 (減温塔出口)	CO濃度 (煙突入口)	排ガス冷却設備ばい塵除去 (スートブロワ)	炉出口温度	集じん器入口温度 (減温塔出口)	CO濃度 (煙突入口)	排ガス冷却設備ばい塵除去 (スートブロワ)
	管理値	200℃以下	30ppm以下		管理値	200℃以下	30ppm以下	
単位	℃	℃	ppm		単位	℃	℃	
1	963	160	0	○	965	161	3	○
2	961	160	1	○	971	161	3	○
3	963	160	3	○	966	161	3	○
4	968	160	2	○	975	161	3	○
5	960	160	2	○	973	160	3	○
6	963	160	1	○	975	160	4	○
7	967	160	1	○				
8	955	161	1	○				
9	962	160	2	○				
10	953	161	2	○				
11	959	160	2	○				
12	965	160	2	○				
13	958	161	2	○				
14	958	160	2	○				
15	961	160	0	○				
16	951	160	1	○	957	160	4	○
17	950	160	3	○	965	160	5	○
18	958	160	1	○	964	160	5	○
19	960	160	1	○	969	160	5	○
20	955	160	3	○	965	160	5	○
21	953	160	1	○	959	160	3	○
22	952	161	0	○	956	160	4	○
23					958	160	4	○
24					962	160	7	○
25					971	160	10	○
26					970	160	7	○
27					965	160	7	○
28					965	160	6	○
29					970	160	6	○
30					977	160	7	○
月平均	959	160	2	—	967	160	5	—