

クリーン21長谷山 維持管理記録簿

平成 30年 5月

測定項目	1号炉				2号炉			
	炉出口温度	集じん器入口温度 (減温塔出口)	CO濃度 (煙突入口)	排ガス冷却設備ばい塵除去 (スートブロワ)	炉出口温度	集じん器入口温度 (減温塔出口)	CO濃度 (煙突入口)	排ガス冷却設備ばい塵除去 (スートブロワ)
	管理値	200℃以下	30ppm以下		850℃以上	200℃以下	30ppm以下	
	単位	℃	ppm		℃	℃	ppm	
1						967	160	
2					962	160	5	○
3					972	160	3	○
4					969	160	4	○
5					964	160	2	○
6					972	160	3	○
7					969	160	4	○
8					968	160	4	○
9					969	160	5	○
10					968	160	4	○
11					964	160	4	○
12					959	160	5	○
13					957	160	3	○
14					959	160	4	○
15					959	160	5	○
16					961	160	4	○
17					960	160	5	○
18					956	160	7	○
19	968	160	3	○	962	160	3	○
20	963	160	0	○	961	160	4	○
21	963	160	1	○	961	160	4	○
22	959	160	3	○	963	160	6	○
23	960	160	1	○	957	160	6	○
24	963	160	0	○	965	160	4	○
25	963	160	1	○	961	160	4	○
26	957	160	1	○	956	160	4	○
27	962	160	2	○	956	160	3	○
28	964	160	1	○	963	160	4	○
29	958	160	3	○	960	160	5	○
30	952	160	2	○	952	160	6	○
31	956	160	1	○	951	160	4	○
月平均	961	160	1	—	962	160	4	—