

クリーン21長谷山 維持管理記録簿

平成 30年 8月

測定項目	1号炉				2号炉			
	炉出口温度	集じん器入口温度 (減温塔出口)	CO濃度 (煙突入口)	排ガス冷却設備ばい塵除去 (スートブロワ)	炉出口温度	集じん器入口温度 (減温塔出口)	CO濃度 (煙突入口)	排ガス冷却設備ばい塵除去 (スートブロワ)
	管理値	200℃以下	30ppm以下		850℃以上	200℃以下	30ppm以下	
単位	℃	℃	ppm		℃	℃	ppm	
1	977	160	2	○				
2	971	160	2	○				
3	967	161	1	○				
4	974	160	1	○				
5	972	161	1	○				
6	962	161	1	○				
7	970	160	2	○				
8	973	160	1	○				
9	970	161	1	○				
10	969	160	1	○				
11	960	161	1	○				
12	976	160	0	○				
13	964	160	1	○				
14	972	160	2	○				
15	971	161	1	○				
16	974	160	0	○				
17	962	160	2	○				
18	968	160	0	○	955	161	5	○
19	965	160	0	○	957	161	4	○
20	965	161	0	○	955	161	3	○
21	967	160	1	○	962	161	4	○
22	970	160	1	○	960	161	3	○
23	969	160	2	○	966	161	2	○
24	970	160	1	○	965	161	6	○
25	957	160	0	○	952	161	3	○
26	968	160	1	○	963	161	2	○
27	960	160	1	○	962	161	3	○
28	972	160	3	○	964	161	5	○
29	963	160	3	○	964	161	4	○
30	959	160	3	○	958	161	3	○
31	960	160	3	○	964	161	3	○
月平均	968	160	1	—	961	161	4	—