

クリーン21長谷山 維持管理記録簿

平成 31年 1月

測定項目	1号炉				2号炉			
	炉出口温度	集じん器入口温度 (減温塔出口)	CO濃度 (煙突入口)	排ガス冷却設備ばい塵除去 (スートブロワ)	炉出口温度	集じん器入口温度 (減温塔出口)	CO濃度 (煙突入口)	排ガス冷却設備ばい塵除去 (スートブロワ)
	管理値	200℃以下	30ppm以下		管理値	200℃以下	30ppm以下	
単位	℃	℃	ppm		単位	℃	℃	
1					954	161	4	○
2					952	161	3	○
3					959	161	3	○
4					955	161	5	○
5					951	161	5	○
6					950	161	4	○
7					956	161	5	○
8					960	161	5	○
9					957	161	4	○
10	957	160	1	○	948	161	3	○
11	961	160	2	○	959	161	4	○
12	963	160	1	○	957	161	3	○
13	960	160	1	○	952	161	4	○
14	961	160	1	○	958	161	3	○
15	967	160	2	○	965	161	4	○
16	966	160	2	○	965	161	4	○
17	966	160	2	○				
18	965	160	2	○				
19	965	160	2	○				
20	966	160	1	○				
21	960	160	2	○				
22	963	160	2	○				
23	970	160	3	○				
24	970	160	2	○				
25	968	160	1	○				
26	965	160	2	○				
27	971	160	1	○				
28	959	160	2	○				
29	964	160	4	○				
30	968	160	2	○				
31	964	160	2	○				
月平均	965	160	2	—	956	161	4	—