

クリーン21長谷山 維持管理記録簿

平成 31年 2月

測定項目	1号炉				2号炉			
	炉出口温度	集じん器入口温度 (減温塔出口)	CO濃度 (煙突入口)	排ガス冷却設備ばい塵除去 (スートブロワ)	炉出口温度	集じん器入口温度 (減温塔出口)	CO濃度 (煙突入口)	排ガス冷却設備ばい塵除去 (スートブロワ)
	管理値	200℃以下	30ppm以下		850℃以上	200℃以下	30ppm以下	
	単位	℃	ppm		℃	℃	ppm	
1	957	160	4		○			
2	964	160	2	○				
3	971	160	1	○				
4	969	160	2	○				
5	967	160	4	○				
6	968	160	5	○				
7	967	160	5	○				
8	957	160	6	○				
9	964	160	5	○	969	161	6	○
10	960	160	4	○	962	161	6	○
11	956	160	6	○	962	161	6	○
12	957	160	4	○	964	161	5	○
13	965	160	5	○	966	161	5	○
14	952	160	4	○	958	161	5	○
15	958	160	4	○	963	161	5	○
16	962	160	5	○	960	161	5	○
17					952	161	5	○
18					964	161	4	○
19					964	161	4	○
20					968	161	4	○
21					961	161	4	○
22					965	161	4	○
23					961	161	4	○
24					966	161	4	○
25					962	161	4	○
26					958	161	3	○
27					964	161	3	○
28					958	161	4	○
月平均	962	160	4	—	962	161	5	—