

# クリーン21長谷山 維持管理記録簿

平成 31年 3月

測定項目	1号炉				2号炉			
	炉出口温度	集じん器入口温度 (減温塔出口)	CO濃度 (煙突入口)	排ガス冷却設備ばい塵除去 (スートブロワ)	炉出口温度	集じん器入口温度 (減温塔出口)	CO濃度 (煙突入口)	排ガス冷却設備ばい塵除去 (スートブロワ)
	管理値	200℃以下	30ppm以下		管理値	200℃以下	30ppm以下	
単位	℃	℃	ppm		単位	℃	℃	
1					961	161	5	○
2					962	161	4	○
3					963	161	4	○
4					963	161	3	○
5					956	161	4	○
6								
7								
8								
9								
10								
11					943	161	6	○
12	959	160	5	○	947	161	6	○
13	961	160	6	○	954	161	6	○
14	960	160	5	○	946	161	6	○
15	956	160	5	○	943	161	6	○
16	961	160	4	○	957	161	6	○
17	959	160	4	○				
18	958	160	2	○				
19	962	160	2	○				
20	963	160	3	○				
21	969	160	2	○				
22	967	160	2	○				
23	961	160	2	○				
24	963	160	1	○				
25	965	160	2	○				
26	963	160	3	○				
27	967	160	3	○				
28	961	160	2	○				
29	963	160	1	○	964	161	5	○
30	964	160	1	○	963	161	5	○
31	957	160	0	○	954	161	4	○
月平均	962	160	3	—	955	161	5	—