

# クリーン21長谷山 維持管理記録簿

平成 31年 4月

測定項目	1号炉				2号炉			
	炉出口温度	集じん器入口温度 (減温塔出口)	CO濃度 (煙突入口)	排ガス冷却設備ばい塵除去 (スートブロワ)	炉出口温度	集じん器入口温度 (減温塔出口)	CO濃度 (煙突入口)	排ガス冷却設備ばい塵除去 (スートブロワ)
	管理値	200℃以下	30ppm以下		管理値	200℃以下	30ppm以下	
単位	℃	℃	ppm		単位	℃	℃	
1	964	160	2	○	962	161	4	○
2	961	160	3	○	965	161	4	○
3	957	160	3	○	958	161	5	○
4	955	160	4	○	955	161	7	○
5	965	160	6	○				
6	963	160	5	○				
7	963	160	4	○				
8	966	160	6	○				
9	968	160	7	○				
10	969	160	6	○				
11	959	160	9	○				
12	959	160	7	○				
13	962	160	8	○				
14	956	160	9	○	955	161	7	○
15	956	160	7	○	956	161	6	○
16	953	160	7	○	959	161	7	○
17	950	160	8	○	963	161	7	○
18	952	160	8	○	953	161	7	○
19	956	160	8	○	959	161	7	○
20					956	161	7	○
21					957	161	8	○
22					963	161	7	○
23					959	161	7	○
24					959	161	8	○
25					960	161	8	○
26					956	161	7	○
27					953	161	6	○
28					945	161	4	○
29					957	161	6	○
30					956	161	5	○
月平均	960	160	6	—	957	161	6	—