

クリーン21長谷山 維持管理記録簿

令和 元年度 5月

測定項目	1号炉				2号炉			
	炉出口温度	集じん器入口温度 (減温塔出口)	CO濃度 (煙突入口)	排ガス冷却設備ばい塵除去 (スートブロワ)	炉出口温度	集じん器入口温度 (減温塔出口)	CO濃度 (煙突入口)	排ガス冷却設備ばい塵除去 (スートブロワ)
	管理値	200℃以下	30ppm以下		管理値	200℃以下	30ppm以下	
単位	℃	℃	ppm		単位	℃	℃	
1					958	161	5	○
2					955	161	6	○
3					948	161	5	○
4					949	161	5	○
5					951	161	5	○
6					952	161	5	○
7					952	161	6	○
8					947	161	7	○
9					951	161	5	○
10					953	161	6	○
11					950	161	6	○
12					954	161	5	○
13					952	161	5	○
14					950	161	6	○
15					953	161	5	○
16					956	161	6	○
17					949	161	6	○
18	952	160	4	○	953	161	6	○
19	953	161	2	○	957	161	5	○
20	956	161	2	○	947	161	6	○
21	958	160	3	○	948	161	5	○
22	954	161	2	○	952	161	5	○
23	958	160	5	○	955	161	5	○
24	965	161	3	○	955	161	7	○
25	960	161	2	○	953	161	5	○
26	956	161	1	○	945	161	5	○
27	962	161	2	○	950	161	6	○
28	962	160	3	○	949	161	6	○
29	955	161	3	○	946	161	5	○
30	950	160	3	○	944	161	5	○
31	950	161	5	○	950	161	6	○
月平均	957	161	3	—	951	161	6	—