

クリーン21長谷山 維持管理記録簿

令和 元年度 6月

測定項目	1号炉				2号炉			
	炉出口温度	集じん器入口温度 (減温塔出口)	CO濃度 (煙突入口)	排ガス冷却設備ばい塵除去 (スートブロワ)	炉出口温度	集じん器入口温度 (減温塔出口)	CO濃度 (煙突入口)	排ガス冷却設備ばい塵除去 (スートブロワ)
	管理値	200℃以下	30ppm以下		管理値	200℃以下	30ppm以下	
単位	℃	℃	ppm		単位	℃	℃	
1	951	161	0	○	945	161	4	○
2	948	161	2	○	940	160	4	○
3	945	161	1	○	940	160	4	○
4					947	161	7	○
5					954	160	6	○
6					936	160	7	○
7	945	160	4	○	937	160	7	○
8	940	160	2	○	940	161	6	○
9	947	160	2	○	945	160	3	○
10	950	160	2	○	948	161	5	○
11	952	160	3	○	937	160	6	○
12					939	161	7	○
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22					959	160	6	○
23					956	160	6	○
24					949	160	8	○
25					961	161	6	○
26	960	160	4	○	961	160	5	○
27	959	160	4	○	953	161	6	○
28	957	160	5	○	961	161	6	○
29	959	160	4	○	966	161	5	○
30	960	160	3	○	962	161	5	○
月平均	952	160	3	—	949	160	6	—