

クリーン21長谷山 維持管理記録簿

令和 元年度 8月

測定項目	1号炉				2号炉			
	炉出口温度	集じん器入口温度 (減温塔出口)	CO濃度 (煙突入口)	排ガス冷却設備ばい塵除去 (スートブロワ)	炉出口温度	集じん器入口温度 (減温塔出口)	CO濃度 (煙突入口)	排ガス冷却設備ばい塵除去 (スートブロワ)
	管理値	200℃以下	30ppm以下		850℃以上	200℃以下	30ppm以下	
単位	℃	℃	ppm		℃	℃	ppm	
1	956	161	5	○				○
2	955	161	5	○				○
3	961	161	4	○				○
4	961	161	4	○				○
5	953	161	3	○				○
6	953	161	4	○				○
7	954	161	5	○				○
8	955	161	5	○				○
9	958	161	4	○				○
10	960	161	5	○				○
11	964	161	4	○				○
12	961	161	4	○				○
13	958	161	4	○				○
14	961	161	4	○	941	161	6	○
15	960	161	4	○	935	161	6	○
16	953	161	5	○	938	161	7	○
17	958	161	4	○	935	161	6	○
18	952	161	2	○	935	161	6	○
19	946	161	2	○	934	161	7	○
20	940	161	4	○	944	161	5	○
21	958	161	3	○	946	161	6	○
22	953	161	3	○	941	161	4	○
23	954	161	4	○	939	161	4	○
24	955	160	2	○	942	161	3	○
25	953	161	2	○	943	161	2	○
26	950	161	3	○	945	161	4	○
27	952	161	5	○	947	161	4	○
28	953	161	4	○	958	161	5	○
29	951	161	5	○	948	161	4	○
30	949	161	4	○	946	161	5	○
31	944	161	2	○	928	161	5	○
月平均	955	161	4	—	941	161	5	—