

クリーン21長谷山 維持管理記録簿

令和 元年度 9月

測定項目	1号炉				2号炉			
	炉出口温度	集じん器入口温度 (減温塔出口)	CO濃度 (煙突入口)	排ガス冷却設備ばい塵除去 (スートブロワ)	炉出口温度	集じん器入口温度 (減温塔出口)	CO濃度 (煙突入口)	排ガス冷却設備ばい塵除去 (スートブロワ)
	管理値	200℃以下	30ppm以下		850℃以上	200℃以下	30ppm以下	
単位	℃	℃	ppm		℃	℃	ppm	
1				○	945	161	4	○
2				○	947	161	4	○
3				○	955	161	5	○
4				○	950	161	6	○
5				○	955	161	5	○
6				○	952	161	6	○
7				○	947	161	5	○
8	960	160	4	○	951	161	6	○
9	961	161	4	○				
10	961	160	4	○				
11	963	160	4	○				
12	966	160	4	○				
13	955	160	5	○				
14	961	160	4	○				
15	961	160	4	○				
16	965	160	4	○				
17	956	160	5	○				
18	962	160	4	○				
19	951	160	4	○				
20	956	160	4	○				
21	959	160	5	○				
22	963	161	4	○				
23	956	160	3	○	955	161	3	○
24	954	160	4	○	960	161	3	○
25	958	161	5	○	964	161	5	○
26	954	161	4	○	964	161	5	○
27	953	161	4	○	961	161	5	○
28	957	160	3	○	964	161	5	○
29	952	161	2	○	958	161	6	○
30	951	161	4	○	952	161	8	○
月平均	958	160	4	—	955	161	5	—