

# クリーン21長谷山 維持管理記録簿

令和 元年度 10月

測定項目	1号炉				2号炉			
	炉出口温度	集じん器入口温度 (減温塔出口)	CO濃度 (煙突入口)	排ガス冷却設備ばい塵除去 (スートブロワ)	炉出口温度	集じん器入口温度 (減温塔出口)	CO濃度 (煙突入口)	排ガス冷却設備ばい塵除去 (スートブロワ)
	管理値	200℃以下	30ppm以下		管理値	200℃以下	30ppm以下	
単位	℃	℃	ppm		単位	℃	℃	
1								
2								
3								
4	950	161	5	○				
5	953	161	4	○	959	161	8	○
6	954	161	3	○	958	161	7	○
7	951	161	6	○				
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19	949	161	4	○				
20	948	160	4	○				
21	952	160	4	○	957	161	5	○
22	951	160	3	○	959	161	5	○
23	953	160	5	○	961	161	5	○
24	946	161	6	○	952	161	5	○
25	947	161	5	○	957	161	5	○
26	950	161	5	○	955	161	6	○
27	949	160	4	○	952	161	5	○
28	953	160	4	○	957	161	5	○
29	951	161	4	○	958	161	5	○
30	949	161	5	○	958	161	5	○
31	951	160	4	○	959	161	5	○
月平均	950	161	4	—	957	161	6	—