

クリーン21長谷山 維持管理記録簿

令和 元年度 11月

測定項目	1号炉				2号炉			
	炉出口温度	集じん器入口温度 (減温塔出口)	CO濃度 (煙突入口)	排ガス冷却設備ばい塵除去 (スートブロワ)	炉出口温度	集じん器入口温度 (減温塔出口)	CO濃度 (煙突入口)	排ガス冷却設備ばい塵除去 (スートブロワ)
	管理値	200℃以下	30ppm以下		850℃以上	200℃以下	30ppm以下	
	単位	℃	ppm		℃	℃	ppm	
1	944	160	5		○	955	161	
2	951	160	4	○	959	161	4	○
3	943	160	2	○	948	161	2	○
4	953	160	2	○	957	161	4	○
5	939	160	5	○	947	161	6	○
6	952	160	5	○	956	161	5	○
7	941	160	6	○	956	161	5	○
8	937	160	6	○	954	161	7	○
9	944	160	5	○	952	161	3	○
10	942	160	1	○	947	162	1	○
11	941	160	3	○	944	162	3	○
12	944	160	4	○	952	162	5	○
13	944	160	4	○	954	162	4	○
14	946	160	4	○	955	162	5	○
15	943	160	4	○	951	162	5	○
16	946	160	3	○	955	162	4	○
17	940	160	1	○				
18	935	160	3	○				
19	942	160	5	○				
20	944	160	6	○				
21	944	160	8	○				
22	945	160	6	○	962	161	5	○
23	948	160	5	○	963	161	5	○
24	947	160	4	○	959	161	5	○
25	944	161	5	○	960	161	4	○
26	951	160	5	○	965	161	5	○
27	944	160	5	○	960	161	5	○
28	950	160	5	○	964	161	5	○
29	946	160	5	○	957	161	4	○
30	943	160	3	○	948	161	4	○
月平均	944	160	4	—	955	161	4	—