

# クリーン21長谷山 維持管理記録簿

令和 元年度 12月

測定項目	1号炉				2号炉			
	炉出口温度	集じん器入口温度 (減温塔出口)	CO濃度 (煙突入口)	排ガス冷却設備ばい塵除去 (スートブロワ)	炉出口温度	集じん器入口温度 (減温塔出口)	CO濃度 (煙突入口)	排ガス冷却設備ばい塵除去 (スートブロワ)
	管理値	200℃以下	30ppm以下		850℃以上	200℃以下	30ppm以下	
単位	℃	℃	ppm		℃	℃	ppm	
1					949	161	6	○
2					941	161	6	○
3					946	161	7	○
4					957	161	5	○
5					959	161	6	○
6					961	161	5	○
7					957	161	6	○
8					958	161	7	○
9					957	161	6	○
10					960	161	5	○
11					965	161	5	○
12					958	161	6	○
13					955	161	5	○
14					960	161	5	○
15					963	161	5	○
16					956	161	6	○
17					956	161	5	○
18					963	161	5	○
19					958	161	6	○
20					949	161	6	○
21	956	160	5	○	960	161	4	○
22	954	160	5	○	957	161	5	○
23	948	160	5	○	956	161	4	○
24	948	160	6	○	945	161	5	○
25	951	160	5	○	953	161	6	○
26					958	161	6	○
27					957	161	6	○
28					958	161	6	○
29					957	161	4	○
30					961	161	4	○
31					953	161	5	○
月平均	951	160	5	—	956	161	5	—