

クリーン21長谷山 維持管理記録簿

令和 元年度 1月

測定項目	1号炉				2号炉			
	炉出口温度	集じん器入口温度 (減温塔出口)	CO濃度 (煙突入口)	排ガス冷却設備ばい塵除去 (スートブロワ)	炉出口温度	集じん器入口温度 (減温塔出口)	CO濃度 (煙突入口)	排ガス冷却設備ばい塵除去 (スートブロワ)
	管理値	200℃以下	30ppm以下		850℃以上	200℃以下	30ppm以下	
	単位	℃	ppm		℃	℃	ppm	
1						957	161	
2					958	161	4	○
3					958	161	4	○
4					957	161	4	○
5					956	161	4	○
6					957	161	4	○
7					952	161	5	○
8	944	160	6	○	954	161	5	○
9	947	160	3	○	959	161	5	○
10	943	160	4	○	954	161	6	○
11	949	160	4	○	961	161	4	○
12	945	160	6	○	962	161	4	○
13	943	160	3	○	962	161	4	○
14	941	160	4	○	959	161	4	○
15	943	160	4	○	966	161	3	○
16	947	160	3	○	968	161	3	○
17	947	160	4	○	958	161	4	○
18	958	160	4	○				
19	961	160	2	○				
20	960	160	3	○				
21	955	160	5	○				
22	955	160	6	○				
23	955	160	4	○				
24	956	160	5	○				
25	961	160	4	○				
26	962	160	5	○				
27	957	160	5	○				
28	947	160	3	○				
29	958	160	3	○				
30	959	160	5	○				
31	956	160	5	○				
月平均	952	160	4	—	959	161	4	—