

クリーン21長谷山 維持管理記録簿

令和 元年度 2月

測定項目	1号炉				2号炉			
	炉出口温度	集じん器入口温度 (減温塔出口)	CO濃度 (煙突入口)	排ガス冷却設備ばい塵除去 (スートブロワ)	炉出口温度	集じん器入口温度 (減温塔出口)	CO濃度 (煙突入口)	排ガス冷却設備ばい塵除去 (スートブロワ)
	管理値	200℃以下	30ppm以下		850℃以上	200℃以下	30ppm以下	
単位	℃	℃	ppm		℃	℃	ppm	
1	955	160	4	○				
2	957	160	3	○				
3	955	160	4	○				
4	953	160	4	○				
5	951	160	3	○				
6	949	160	3	○				
7	946	160	5	○				
8	953	160	5	○				
9	954	160	5	○				
10	938	160	3	○	964	161	4	○
11	942	160	5	○	975	161	4	○
12	951	160	5	○	974	161	6	○
13	945	160	5	○	969	161	3	○
14	944	160	6	○	967	161	4	○
15	951	160	5	○	962	161	4	○
16	952	160	2	○	967	161	3	○
17	943	160	2	○	968	161	3	○
18	942	160	2	○	967	161	1	○
19	937	160	4	○	965	161	1	○
20	944	160	4	○	968	161	1	○
21	950	160	4	○	968	161	1	○
22					971	161	1	○
23					963	161	2	○
24					967	161	2	○
25					959	161	2	○
26					969	161	3	○
27					964	161	4	○
28					963	161	5	○
29					957	161	4	○
月平均	948	160	4	—	966	161	3	—