

平成30年度 クリーンパーク折居 排ガス測定結果一覧表

1号炉 採取場所:1号炉煙突

採取日	検査結果日	ばいじん濃度 12%酸素換算 g/m ³ N	硫黄酸化物			窒素酸化物濃度 12%酸素換算 volppm	塩化水素濃度		一酸化炭素濃度 12%酸素換算 volppm	全水銀濃度 12%酸素換算 μg/m ³ N	粒子状水銀濃度 12%酸素換算 μg/m ³ N	ガス状水銀濃度 12%酸素換算 μg/m ³ N
			濃度 12%酸素換算	排出量 m ³ N/h	K値		12%酸素換算					
			volppm				mg/m ³ N	volppm				
5月7日	5月18日	<0.002	7	0.11	0.026	25	2	1	<10	-	-	-
7月2日	7月25日	<0.002	5	0.066	0.016	40	2	1	11	1.6	0.0061	1.6
9月14日	9月25日	<0.002	6	0.10	0.023	53	5	2	29	-	-	-
11月1日	11月20日	<0.002	3	0.052	0.012	42	2	1	23	-	-	-
1月10日 1月16日(水鏡)	2月4日 2月12日(水鏡)	<0.002	6	0.10	0.023	54	7	4	<10	0.98	<0.0002	0.98
3月1日	3月18日	<0.002	4	0.075	0.017	49	4	3	7	-	-	-
平均		0.002	5	0.084	0.020	44	4	2	15	1.29	0.0032	1.29
規制値		≤0.08		≤1.405	≤2.34	≤250	≤700	≤430		≤50		
管理値		≤0.01	≤20			≤80		≤20		≤50		

2号炉 採取場所:2号炉煙突

採取日	検査結果日	ばいじん濃度 12%酸素換算 g/m ³ N	硫黄酸化物			窒素酸化物濃度 12%酸素換算 volppm	塩化水素濃度		一酸化炭素濃度 12%酸素換算 volppm	全水銀濃度 12%酸素換算 μg/m ³ N	粒子状水銀濃度 12%酸素換算 μg/m ³ N	ガス状水銀濃度 12%酸素換算 μg/m ³ N
			濃度 12%酸素換算	排出量 m ³ N/h	K値		12%酸素換算					
			volppm				mg/m ³ N	volppm				
5月7日	5月18日	<0.002	8	0.11	0.026	44	2	1	<10	-	-	-
7月2日	7月25日	<0.002	10	0.12	0.028	31	1	1	13	1.2	0.0035	1.2
9月14日	9月25日	<0.002	5	0.084	0.019	25	5	2	29	-	-	-
11月22日	12月11日	<0.002	6	0.090	0.021	41	2	1	12	-	-	-
1月16日 1月16日(水鏡)	2月4日 2月12日(水鏡)	<0.002	4	0.066	0.015	27	2	1	15	0.23	<0.0002	0.23
3月1日	3月18日	<0.002	3	0.044	0.01	48	4	2	14	-	-	-
平均		0.002	6	0.086	0.020	36	3	1	16	0.72	0.0019	0.72
規制値		≤0.08		≤1.405	≤2.34	≤250	≤700	≤430		≤50		
管理値		≤0.01	≤20			≤80		≤20		≤50		

※ 一酸化炭素濃度は、4時間平均値で管理しています。