

クリーンパーク折居 維持管理記録簿

平成 30年 4月

測定項目	1号炉				2号炉			
	炉出口温度	ろ過式集じん器入口温度	CO濃度(煙突)	排ガス冷却設備ばい塵除去(スートブロワ)	炉出口温度	ろ過式集じん器入口温度	CO濃度(煙突)	排ガス冷却設備ばい塵除去(スートブロワ)
	管理値	200℃以下	30ppm以下		800℃以上	200℃以下	30ppm以下	
単位	℃	℃	ppm	℃	℃	ppm		
1	929	163	3	○	901	161	6	○
2	921	163	5	○	892	162	7	○
3	923	163	4	○	894	161	8	○
4	904	164	9	○	886	163	16	○
5	917	164	8	○	887	163	8	○
6	915	168	12	○				
7	920	167	10	○				
8	920	168	13	○				
9	917	168	12	○				
10	908	169	12	○				
11	894	168	12	○	903	166	5	○
12	894	167	11	○	894	165	6	○
13	897	166	8	○	893	165	2	○
14	894	166	10	○	898	164	3	○
15	900	165	10	○	906	163	5	○
16	900	166	7	○	902	164	3	○
17	898	166	5	○	900	164	2	○
18	894	166	7	○	903	163	3	○
19	900	165	6	○	900	163	4	○
20	891	167	8	○	898	165	4	○
21	891	166	8	○	895	165	4	○
22	895	165	11	○	896	164	4	○
23	897	166	7	○	900	165	4	○
24	902	167	8	○	903	166	6	○
25	910	166	6	○	902	165	4	○
26	898	166	9	○	901	165	5	○
27	897	167	9	○	897	166	4	○
28	897	166	9	○	901	165	5	○
29	890	165	9	○	889	165	4	○
30	895	166	10	○	895	165	5	○
月平均	904	166	9	—	897	164	5	—

※ 一酸化炭素濃度は、4時間平均値で管理しています。