

クリーンパーク折居 維持管理記録簿

平成 30年 8月

測定項目	1号炉				2号炉			
	炉出口温度	ろ過式集じん器入口温度	CO濃度(煙突)	排ガス冷却設備ばい塵除去 (スートブロワ)	炉出口温度	ろ過式集じん器入口温度	CO濃度(煙突)	排ガス冷却設備ばい塵除去 (スートブロワ)
	管理値	200℃以下	30ppm以下		管理値	200℃以下	30ppm以下	
単位	℃	℃	ppm	℃	℃	ppm		
1	922	169	9	○	918	167	11	○
2	921	169	10	○	927	167	12	○
3	912	169	8	○	913	167	10	○
4	920	169	9	○	907	167	11	○
5	916	169	11	○	903	167	11	○
6	910	171	7	○	907	168	10	○
7	921	170	5	○	917	168	12	○
8	925	169	4	○	928	168	9	○
9	950	168	6	○	935	167	8	○
10	935	169	9	○	923	168	11	○
11	932	169	4	○	916	168	6	○
12	933	169	8	○	928	168	4	○
13	923	170	4	○	920	168	7	○
14	939	169	6	○	925	167	9	○
15	930	169	9	○	933	167	6	○
16	931	169	9	○	925	167	9	○
17	928	169	7	○	916	167	9	○
18	931	168	7	○	925	167	9	○
19	934	169	6	○	926	167	6	○
20	913	170	6	○	908	169	8	○
21	915	169	6	○	915	169	10	○
22	926	169	5	○	926	168	5	○
23	911	169	7	○	916	169	8	○
24	912	169	7	○	909	169	8	○
25	917	170	9	○	914	169	6	○
26	913	170	9	○				
27	924	169	5	○				
28	919	169	7	○				
29	936	169	8	○	926	172	10	○
30	926	174	10	○	923	169	8	○
31	916	171	9	○	916	169	8	○
月平均	924	169	7	—	919	168	9	—

※ 一酸化炭素濃度は、4時間平均値で管理しています。