

クリーンパーク折居 維持管理記録簿

平成 30年 11月

測定項目	1号炉				2号炉			
	炉出口温度	ろ過式集じん器入口温度	CO濃度(煙突)	排ガス冷却設備ばい塵除去 (スートブロワ)	炉出口温度	ろ過式集じん器入口温度	CO濃度(煙突)	排ガス冷却設備ばい塵除去 (スートブロワ)
	管理値	200℃以下	30ppm以下		管理値	200℃以下	30ppm以下	
単位	℃	ppm	単位		℃	ppm		
1	926	166	11	○				
2	934	166	10	○				
3	926	167	8	○				
4	938	167	11	○				
5	929	167	8	○				
6	926	166	10	○				
7	930	167	10	○				
8	927	167	9	○				
9	917	168	7	○				
10	924	167	7	○				
11	931	167	10	○				
12	927	167	8	○				
13	941	167	10	○				
14	935	167	12	○				
15	931	167	10	○	919	161	7	
16	930	168	9	○	923	161	10	○
17	942	168	8	○	924	161	6	○
18	947	168	9	○	935	162	8	○
19	936	167	8	○	933	162	6	○
20	926	168	6	○	924	163	5	○
21	927	168	8	○	924	164	7	○
22	927	167	8	○	927	164	6	○
23	923	168	7	○	925	165	6	○
24	924	167	7	○	931	165	4	○
25	932	167	9	○	934	165	2	○
26	932	168	9	○	931	165	3	○
27	930	168	9	○	924	165	7	○
28	928	168	7	○	924	166	5	○
29	919	168	7	○	923	166	3	○
30	919	168	9	○	921	166	5	○
月平均	929	167	9	—	926	164	6	—

※ 一酸化炭素濃度は、4時間平均値で管理しています。