

クリーンパーク折居 維持管理記録簿

平成 31年 2月

測定項目	1号炉				2号炉			
	炉出口温度	ろ過式集じん器入口温度	CO濃度(煙突)	排ガス冷却設備ばい塵除去 (スートブロワ)	炉出口温度	ろ過式集じん器入口温度	CO濃度(煙突)	排ガス冷却設備ばい塵除去 (スートブロワ)
	管理値 800℃以上	200℃以下	30ppm以下		管理値 800℃以上	200℃以下	30ppm以下	
単位	℃	℃	ppm	℃	℃	ppm		
1					931	169	11	○
2					926	173	8	○
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11	928	174	6	○				
12	928	171	6	○				
13	937	170	4	○	922	169	16	○
14	922	168	3	○	918	165	7	○
15	919	169	4	○	918	168	7	○
16	916	169	3	○	914	169	7	○
17					925	170	9	○
18					930	171	7	○
19					928	171	7	○
20	949	172	4	○	930	171	6	○
21	928	169	2	○	926	169	8	○
22	915	168	5	○	919	169	6	○
23	915	169	4	○	924	169	8	○
24	915	169	6	○	921	170	7	○
25	917	169	7	○	921	170	7	○
26	914	168	6	○	924	168	9	○
27	910	168	7	○	921	168	11	○
28	921	167	4	○	932	168	6	○
月平均	922	169	5	—	924	169	8	—

※ 一酸化炭素濃度は、4時間平均値で管理しています。