

クリーンパーク折居 維持管理記録簿

平成 31年 4月

測定項目	1号炉				2号炉			
	炉出口温度	ろ過式集じん器入口温度	CO濃度(煙突)	排ガス冷却設備ばい塵除去(スートブロワ)	炉出口温度	ろ過式集じん器入口温度	CO濃度(煙突)	排ガス冷却設備ばい塵除去(スートブロワ)
	管理値	200℃以下	30ppm以下		800℃以上	200℃以下	30ppm以下	
単位	℃	℃	ppm	℃	℃	ppm		
1	929	166	4	○	934	165	3	○
2	923	166	8	○	927	165	6	○
3	924	166	6	○	931	166	4	○
4	919	166	6	○	929	166	7	○
5	913	166	5	○	928	166	7	○
6	925	166	6	○	935	166	6	○
7	914	167	7	○	942	168	6	○
8					932	169	9	○
9	931	170	8	○	941	169	8	○
10	935	168	5	○	943	169	5	○
11	928	169	5	○	923	170	6	○
12	918	169	8	○	921	171	10	○
13	918	170	7	○	922	171	7	○
14	921	170	6	○	931	170	10	○
15	916	170	7	○	914	170	11	○
16	918	170	8	○	914	170	13	○
17	935	168	4	○	915	168	10	○
18	922	169	7	○				
19	919	169	8	○				
20	930	169	5	○				
21	926	170	4	○				
22	927	169	8	○				
23	922	169	10	○				
24	939	168	8	○				
25	938	167	10	○				
26	926	168	10	○				
27	928	169	10	○				
28	929	168	8	○				
29	925	169	11	○				
30	919	169	10	○				
月平均	925	168	7	—	928	168	8	—

※ 一酸化炭素濃度は、4時間平均値で管理しています。