

クリーンパーク折居 維持管理記録簿

令和 元年 8月

測定項目	1号炉				2号炉			
	炉出口温度	ろ過式集じん器入口温度	CO濃度(煙突)	排ガス冷却設備ばい塵除去 (スートブロワ)	炉出口温度	ろ過式集じん器入口温度	CO濃度(煙突)	排ガス冷却設備ばい塵除去 (スートブロワ)
	管理値	200℃以下	30ppm以下		800℃以上	200℃以下	30ppm以下	
	単位	℃	ppm		℃	℃	ppm	
1	919	172	10		○	926	172	
2	914	173	11	○	918	172	5	○
3	908	173	11	○	926	174	3	○
4	915	170	9	○	910	172	8	○
5	914	172	10	○	914	171	6	○
6	917	173	11	○	915	173	8	○
7	917	173	7	○	917	173	6	○
8	918	172	11	○	919	172	8	○
9	920	173	11	○	922	172	8	○
10	917	173	7	○	919	172	4	○
11	909	173	9	○	915	172	7	○
12	925	173	10	○	921	172	9	○
13	928	173	8	○	923	175	8	○
14	932	172	7	○				
15	925	172	6	○				
16	925	172	11	○				
17	920	173	9	○				
18	932	173	7	○				
19	928	173	6	○				
20	928	174	10	○				
21	932	173	9	○				
22	925	171	9	○				
23	915	172	10	○				
24	925	173	8	○				
25	926	173	7	○				
26	927	173	9	○				
27	919	173	11	○				
28	926	172	10	○				
29	920	171	8	○	923	172	5	○
30	923	171	11	○	915	171	7	○
31	922	172	9	○	925	171	6	○
月平均	922	172	9	—	919	172	7	—

※ 一酸化炭素濃度は、4時間平均値で管理しています。