

クリーンパーク折居 維持管理記録簿

令和 元年 11月

測定項目	1号炉				2号炉			
	炉出口温度	ろ過式集じん器入口温度	CO濃度(煙突)	排ガス冷却設備ばい塵除去 (スートブロワ)	炉出口温度	ろ過式集じん器入口温度	CO濃度(煙突)	排ガス冷却設備ばい塵除去 (スートブロワ)
	管理値 800℃以上	200℃以下	30ppm以下		管理値 800℃以上	200℃以下	30ppm以下	
単位	℃	℃	ppm	℃	℃	ppm		
1	945	168	4	○	934	171	5	○
2	950	167	6	○	936	171	5	○
3	950	167	4	○	938	170	5	○
4	941	168	7	○	933	171	6	○
5	928	169	8	○	942	170	7	○
6	944	168	6	○	949	170	2	○
7	947	167	6	○	944	168	5	○
8	943	169	6	○	948	170	3	○
9	944	167	7	○	958	169	3	○
10	943	168	6	○	939	170	6	○
11	943	169	8	○	935	170	7	○
12	939	170	6	○				
13	942	169	8	○				
14	946	168	8	○				
15	949	169	10	○				
16	945	169	6	○				
17	944	169	7	○				
18	948	169	10	○				
19	948	170	10	○				
20	947	169	9	○				
21	934	170	10	○				
22	940	171	10	○				
23	939	171	10	○				
24	930	171	9	○				
25	938	170	8	○				
26	943	170	9	○				
27	942	169	10	○				
28	925	170	6	○				
29	929	171	9	○				
30	934	170	9	○	934	161	10	○
月平均	941	169	8	—	941	169	5	—

※ 一酸化炭素濃度は、4時間平均値で管理しています。