

# クリーンパーク折居 維持管理記録簿

令和元年 12月

測定項目	1号炉				2号炉				排ガス冷却設備ばい塵除去(ストブロワ)
	炉出口温度	ろ過式集じん器入口温度	CO濃度(煙突)	排ガス冷却設備ばい塵除去(ストブロワ)	炉出口温度	ろ過式集じん器入口温度	CO濃度(煙突)	排ガス冷却設備ばい塵除去(ストブロワ)	
管理値	800°C以上	200°C以下	30ppm以下		800°C以上	200°C以下	30ppm以下		
単位	°C	°C	ppm		°C	°C	ppm		
1	922	169	9	○	927	165	4	○	
2	931	171	8	○	926	166	3	○	
3	928	171	6	○	928	168	3	○	
4	933	170	6	○	927	167	3	○	
5	924	169	4	○	927	167	3	○	
6	926	171	7	○	926	168	3	○	
7	930	171	5	○	933	168	3	○	
8	934	169	2	○	934	168	3	○	
9					926	168	2	○	
10	936	181	7		932	168	3	○	
11	936	172	9	○	931	169	2	○	
12	930	171	6	○	926	169	2	○	
13	929	170	10	○	928	169	3	○	
14	930	170	8	○	924	169	3	○	
15	933	167	5	○	928	167	1	○	
16	932	168	7	○	926	168	5	○	
17	926	168	6	○	925	166	3	○	
18	927	165	4	○	925	163	3	○	
19	921	165	3	○	914	163	3	○	
20	924	166	4	○	917	164	4	○	
21	924	165	4	○	915	163	3	○	
22	923	165	4	○	917	164	5	○	
23	922	165	4	○	917	164	4	○	
24	922	166	5	○	921	164	5	○	
25	921	165	4	○	931	162	3	○	
26	924	166	4	○	917	163	2	○	
27	934	165	4	○	931	164	3	○	
28	931	166	5	○	933	165	3	○	
29	947	165	4	○	942	163	1	○	
30	937	166	3	○	936	163	2	○	
31	932	166	5	○	937	163	3	○	
月平均	929	168	5	—	927	166	3	—	

※ 一酸化炭素濃度は、4時間平均値で管理しています。