

# クリーンパーク折居 維持管理記録簿

令和 2年      1月

測定項目	1号炉				2号炉			
	炉出口温度	ろ過式集じん器入口温度	CO濃度（煙突）	排ガス冷却設備ばい塵除去（スートブロワ）	炉出口温度	ろ過式集じん器入口温度	CO濃度（煙突）	排ガス冷却設備ばい塵除去（スートブロワ）
	管理値	200℃以下	30ppm以下		800℃以上	200℃以下	30ppm以下	
単位	℃	℃	ppm	℃	℃	ppm		
1	929	165	3	○	930	165	2	○
2	925	167	6	○	921	166	4	○
3	940	167	5	○	926	165	3	○
4	928	166	4	○	928	165	4	○
5	943	169	7	○	939	168	3	○
6	947	171	8	○	946	169	4	○
7	945	170	5	○	945	169	2	○
8	933	168	5	○	930	167	2	○
9	924	167	6	○	920	166	3	○
10	933	173	7	○	934	167	3	○
11	954	170	4	○	945	169	1	○
12	950	171	3	○	941	169	3	○
13	947	171	3	○	941	170	5	○
14	935	172	10	○	937	171	6	○
15	939	170	8	○	932	169	5	○
16	936	169	7	○	925	168	7	○
17	931	172	6	○	923	170	7	○
18	949	171	5	○	933	169	3	○
19	924	170	8	○	929	169	7	○
20	925	170	9	○	922	169	9	○
21	941	173	6	○	938	171	6	○
22	947	172	4	○	946	171	3	○
23	930	172	8	○	934	171	5	○
24	934	170	7	○	934	169	7	○
25	936	170	5	○	931	169	5	○
26	929	169	6	○	932	169	6	○
27	927	170	4	○	934	169	5	○
28	936	174	6	○	934	172	6	○
29	945	172	6	○	944	171	5	○
30	937	172	7	○	939	171	8	○
31	928	171	10	○	934	170	6	○
月平均	936	170	6	—	934	169	5	—

※ 一酸化炭素濃度は、4時間平均値で管理しています。