

クリーンパーク折居 維持管理記録簿

令和 2年 2月

測定項目	1号炉				2号炉			
	炉出口温度	ろ過式集じん器入口温度	CO濃度(煙突)	排ガス冷却設備ばい塵除去 (スートブロワ)	炉出口温度	ろ過式集じん器入口温度	CO濃度(煙突)	排ガス冷却設備ばい塵除去 (スートブロワ)
	管理値 800℃以上	200℃以下	30ppm以下		管理値 800℃以上	200℃以下	30ppm以下	
単位	℃	℃	ppm	℃	℃	ppm		
1	925	168	3	○	925	167	6	○
2	938	172	6	○	934	171	6	○
3	939	172	9	○	944	171	9	○
4	935	170	12	○	944	172	5	○
5					951	170	6	○
6					952	169	5	○
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19	943	180	10					
20	945	172	4	○				
21	946	172	4	○	925	175	5	○
22	948	170	8	○	927	168	5	○
23					929	169	5	○
24	942	179	1		943	169	3	○
25	939	170	4	○	943	168	6	○
26	941	172	3	○	937	168	2	○
27	942	170	3	○	931	168	2	○
28	943	169	4	○	931	167	3	○
29	943	168	3	○	934	167	2	○
月平均	941	172	5	—	937	169	5	—

※ 一酸化炭素濃度は、4時間平均値で管理しています。