

## 令和元年度 奥山排水処理施設放流水【処理水槽】(12月)

### (1) 放流水の水質(月1回、週1回及び放流14日毎に1回実施項目)

項目	単位	基準値	測定回							測定頻度
			1	2	3	4	5	6	7	
採水日	—	—	R1.12.3	R1.12.5	R1.12.11	R1.12.12	R1.12.18	R1.12.25		—
検査結果日	—	—	R1.12.13	R1.12.13	R1.12.24	R1.12.24	R1.12.25	R2.1.15		—
水素イオン濃度(pH)	—	5.8～8.6				8.1				月1回※
生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/l	≤8(日間平均)				1.0				月1回
化学的酸素要求量(COD)	mg/l	≤20(日間平均)	1.9	2.5	4.6		6.0	5.3		週1回
浮遊物質量(SS)	mg/l	≤10				<1				月1回
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (鉱油類含有量)	mg/l	≤4				<1				月1回
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (動植物油脂類含有量)	mg/l	≤24				<1				月1回
フェノール類含有量	mg/l	≤0.02				0.012				月1回
銅含有量	mg/l	≤0.1				<0.005				月1回
亜鉛含有量	mg/l	≤2				<0.01				月1回
溶解性鉄含有量	mg/l	≤1				0.12				月1回
溶解性マンガン含有量	mg/l	≤3.9				<0.01				月1回
クロム含有量	mg/l	≤1.6				<0.03				月1回
大腸菌群数	個/cm <sup>3</sup>	≤1				0				月1回
窒素含有量(T-N)	mg/l	≤8(日間平均)	<0.3	<0.3	0.4			0.5		放流14日毎 若しくは月1回
磷含有量(T-P)	mg/l	≤0.5(日間平均)	<0.05	<0.05	<0.05			<0.05		放流14日毎 若しくは月1回
ニッケル含有量	mg/l	≤1.6				<0.01				月1回

#### 【備考】

採水箇所は処理水槽

※ pHの測定は、放流日毎に実施しており、第三者機関での測定を月1回実施している。