

平成28年度 ばいじん処理物ダイオキシン類濃度測定結果

折居清掃工場

ばいじん処理物

採取日	計量証明発行日	ダイオキシン類濃度測定結果	基準値
平成28年4月14日	平成28年5月16日	0.000074ng-TEQ/g	酸抽出により適用除外
平成28年7月19日	平成28年8月2日	0.0067ng-TEQ/g	酸抽出により適用除外
平成28年10月14日	平成28年11月8日	0.0017ng-TEQ/g	酸抽出により適用除外
平成29年1月20日	平成29年2月13日	0.0012ng-TEQ/g	酸抽出により適用除外

平成28年度 折居清掃工場ダイオキシン類年度別測定結果

項目	単位	採取日	採取場所	検査結果日	基準値	検査結果
排ガス(1号炉)	ng-TEQ/m ³ N	平成28年7月5日	1号炉煙突	平成28年8月2日	≦1	0.025
排ガス(2号炉)	ng-TEQ/m ³ N	平成28年6月2日	2号炉煙突	平成28年7月5日	≦1	0.0022
ばいじん処理物	ng-TEQ/g	平成28年7月19日	灰ピット入口	平成28年8月2日	酸抽出により適用除外	0.0067
焼却灰(1号炉)	ng-TEQ/g	平成28年7月5日	1号炉灰押出装置	平成28年8月2日	≦3	0.0056
焼却灰(2号炉)	ng-TEQ/g	平成28年6月2日	2号炉灰押出装置	平成28年7月5日	≦3	0.014