

折居清掃工場 維持管理記録簿

平成28年4月

(2号炉)

測定項目	管理値	単位	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	
炉出口温度	800℃以上	℃																	
集じん器入口温度 (調温塔出口)	200℃以下	℃																	
C O 濃 度	100ppm以下	ppm																	
排ガス冷却設備ばい塵除去(スートブロウ)																			

測定項目	管理値	単位	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			月平均
			日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土			
炉出口温度	800℃以上	℃				866	868	860	859	857	865	867	860	854	860	855			861
集じん器入口温度 (調温塔出口)	200℃以下	℃				175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175			175
C O 濃 度	100ppm以下	ppm				16	16	16	16	22	21	14	16	18	18	18			17
排ガス冷却設備ばい塵除去(スートブロウ)						○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			