

折居清掃工場 維持管理記録簿

平成28年6月

(1号炉)

測定項目	管理値	単位	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	
炉出口温度	800℃以上	℃							850	844	848	851	847	845	858	854	852	849	
集じん器入口温度 (調温塔出口)	200℃以下	℃							175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	
C O 濃 度	100ppm以下	ppm							21	21	21	21	18	13	16	16	15	15	
排ガス冷却設備ばい塵除去(スートブロワ)									○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	

測定項目	管理値	単位	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			月平均
			金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木			
炉出口温度	800℃以上	℃	865	862	852	861	861	849	859	851	850	852	852	855	859	856			853
集じん器入口温度 (調温塔出口)	200℃以下	℃	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175			175
C O 濃 度	100ppm以下	ppm	19	16	19	14	22	25	16	20	17	18	18	18	15	17			18
排ガス冷却設備ばい塵除去(スートブロワ)			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			

