折居清掃工場　　維持管理記録簿

平成28年8月　　（ 1号炉 ）

測定項目	管理値	単位	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	
炉出口温度	800℃以上	℃	859	858	854	867	864	857	865	867	866	871	871	871					
集じん器入口温度（調温塔出口）	200℃以下	℃	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175					
CO濃度	100ppm以下	ppm	12	11	10	5	7	13	10	8	10	8	12	7					
排ガス冷却設備ばい塵除去(スートブロワ)			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					

測定項目	管理値	単位	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		月平均
			水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水		
炉出口温度	800℃以上	℃																	864
集じん器入口温度（調温塔出口）	200℃以下	℃																	175
CO濃度	100ppm以下	ppm																	9
排ガス冷却設備ばい塵除去(スートブロワ)																			

折居清掃工場　　維持管理記録簿

平成28年8月　　（ 2号炉 ）

測定項目	管理値	単位	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	
炉出口温度	800℃以上	℃			848	859	858	857	864	860	862	868	867	854	860	858	856	866	
集じん器入口温度（調温塔出口）	200℃以下	℃			175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	
CO濃度	100ppm以下	ppm			18	18	13	19	21	13	16	17	19	20	15	16	16	12	
排ガス冷却設備ばい塵除去(スートブロワ)					○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	

測定項目	管理値	単位	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		月平均
			水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水		
炉出口温度	800℃以上	℃	863	862	859	851	858	860	852	862	858	863	858	865	861	855	860		859
集じん器入口温度（調温塔出口）	200℃以下	℃	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175		175
CO濃度	100ppm以下	ppm	15	13	17	17	14	12	14	17	14	17	18	15	15	15	20		16
排ガス冷却設備ばい塵除去(スートブロワ)			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		