折居清掃工場　　維持管理記録簿

平成28年10月　　（ 1号炉 ）

測定項目	管理値	単位	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	
炉出口温度	800℃以上	℃	849	862	865	860	869	868	873	868	876	872	867	870	867	868	871	866	
集じん器入口温度（調温塔出口）	200℃以下	℃	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	
CO濃度	100ppm以下	ppm	22	15	19	17	16	11	17	14	11	13	14	16	15	14	7	11	
排ガス冷却設備ばい塵除去(スートブロワ)			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	

測定項目	管理値	単位	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		月平均
			月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月		
炉出口温度	800℃以上	℃	867	865	871	869	874	868	877	870	868	874	876	880	869	875	878		869
集じん器入口温度（調温塔出口）	200℃以下	℃	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175		175
CO濃度	100ppm以下	ppm	11	12	11	17	12	12	10	14	13	14	11	10	11	12	12		13
排ガス冷却設備ばい塵除去(スートブロワ)			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		

折居清掃工場　　維持管理記録簿

平成28年10月　　（ 2号炉 ）

測定項目	管理値	単位	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	
炉出口温度	800℃以上	℃																	
集じん器入口温度（調温塔出口）	200℃以下	℃																	
CO濃度	100ppm以下	ppm																	
排ガス冷却設備ばい塵除去(スートブロワ)																			

測定項目	管理値	単位	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		月平均
			月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月		
炉出口温度	800℃以上	℃																	
集じん器入口温度（調温塔出口）	200℃以下	℃																	
CO濃度	100ppm以下	ppm																	
排ガス冷却設備ばい塵除去(スートブロワ)																			