

平成29年度折居清掃工場 排ガス測定結果一覧表

1号炉

採取日	検査結果日	ばいじん濃度	硫黄酸化物			窒素酸化物濃度		塩化水素濃度	
		12%酸素換算	濃度	排出量	K値	12%酸素換算		12%酸素換算	
		g/m <sup>3</sup> N	volppm	m <sup>3</sup> N/h		volppm		mg/m <sup>3</sup> N	volppm
						湿ベース	乾ベース		
平成29年 6月15日	6月29日	<0.001	0.3	0.0092	0.002	40	50	0.9	0.5
平成29年 7月10日	7月24日	<0.001	0.1	0.0029	0.001	45	59	0.5	0.3
平成29年 10月12日	10月26日	<0.001	0.5	0.017	0.003	40	50	7.2	4.4
平成29年 11月13日	11月27日	0.001	<0.3	<0.0077	<0.001	42	50	3.4	2.1
平均		0.001	0.3	0.0092	0.002	42	52	3.0	1.8
規制値		≦0.08		≦1.60	≦2.34		≦250	≦700	≦430
管理値		≦0.02	≦19			≦100			≦19

2号炉

採取日	検査結果日	ばいじん濃度	硫黄酸化物			窒素酸化物濃度		塩化水素濃度	
		12%酸素換算	濃度	排出量	K値	12%酸素換算		12%酸素換算	
		g/m <sup>3</sup> N	volppm	m <sup>3</sup> N/h		volppm		mg/m <sup>3</sup> N	volppm
						湿ベース	乾ベース		
平成29年 4月20日	5月2日	<0.001	0.1	0.0034	0.001	49	60	2.2	1.3
平成29年 5月11日	5月24日	<0.001	0.3	0.010	0.002	30	37	0.4	0.2
平成29年 8月25日	9月8日	<0.001	1.6	0.047	0.009	43	51	1.8	1.1
平成29年 9月8日	9月22日	<0.001	0.4	0.012	0.002	49	62	2.0	1.2
平成29年 12月12日	12月22日	<0.001	0.3	0.0097	0.002	42	50	2.3	1.4
平成30年 1月17日	1月31日	<0.001	0.3	0.0079	0.002	54	66	1.9	1.2
平均		0.001	0.5	0.0150	0.003	45	54	1.8	1.1
規制値		≦0.08		≦1.60	≦2.34		≦250	≦700	≦430
管理値		≦0.02	≦19			≦100			≦19