

折居清掃工場 維持管理記録簿

平成29年2月

(1号炉)

測定項目	管理値	単位	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	
炉出口温度	800℃以上	℃			863	862	870	859	858	867	854	862	862	870	862	867	875	876	
集じん器入口温度 (調温塔出口)	200℃以下	℃			175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	
C O 濃 度	100ppm以下	ppm			36	23	25	22	23	21	21	20	22	20	21	20	18	13	
排ガス冷却設備ばい塵除去(スートブロワ)					○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	

測定項目	管理値	単位	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28					月平均
			金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火					
炉出口温度	800℃以上	℃	870	870	873	868	874	879	871	877	872	867	872	875					868
集じん器入口温度 (調温塔出口)	200℃以下	℃	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175					175
C O 濃 度	100ppm以下	ppm	14	14	13	17	10	15	13	14	16	15	13	11					18
排ガス冷却設備ばい塵除去(スートブロワ)			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					

