折居清掃工場　　維持管理記録簿

平成29年8月　　（ 1号炉 ）

測定項目	管理値	単位	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	
炉出口温度	800℃以上	℃																	
集じん器入口温度（調温塔出口）	200℃以下	℃																	
CO濃度	100ppm以下	ppm																	
排ガス冷却設備ばい塵除去(スートブロワ)																			

測定項目	管理値	単位	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		月平均
			木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木		
炉出口温度	800℃以上	℃																	
集じん器入口温度（調温塔出口）	200℃以下	℃																	
CO濃度	100ppm以下	ppm																	
排ガス冷却設備ばい塵除去(スートブロワ)																			

折居清掃工場　　維持管理記録簿

平成29年8月　　（ 2号炉 ）

測定項目	管理値	単位	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	
炉出口温度	800℃以上	℃	853	848	847	855	848	844	854	850	844	845	847	846	848	852	847	842	
集じん器入口温度（調温塔出口）	200℃以下	℃	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	
CO濃度	100ppm以下	ppm	15	15	12	13	12	13	13	14	16	18	15	11	17	18	15	16	
排ガス冷却設備ばい塵除去(スートブロワ)			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	

測定項目	管理値	単位	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		月平均
			木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木		
炉出口温度	800℃以上	℃	840	838	849	853	849	848	844	840	850	846	841	847	844	838	842		846
集じん器入口温度（調温塔出口）	200℃以下	℃	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175		175
CO濃度	100ppm以下	ppm	19	16	18	16	17	16	18	18	20	23	21	22	19	20	23		17
排ガス冷却設備ばい塵除去(スートブロワ)			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		